

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

_____ К.И. Сергеев

" ____ " _____ 2019г.

Техническое задание.

Нанесение огнезащитного состава на металлические конструкции
Склада гипсового камня лит.Х1

Объект: ЗАО «СГК».

Выполнить: Предоставить стоимость работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1	Обработать огнезащитным составом ферму, колонну, прогоны и связи до предела огнестойкости R90	м2	75

Особые условия:

1. Выезд на место обязателен
2. Гарантия 20 лет.


Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»



Максимов Д.В.

Согласовано:

Технический директор ЗАО «СГК»



Аветисян А.Э.



Выполнение и проверка для
проведения испытаний и предъявления
инспектору РАСН.