

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

« 11 » 03 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование газопровода среднего давления.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Технические условия на реконструкцию подземного участка газопровода среднего давления, принадлежащего ЗАО «СГК» проходящего от газового колодца на границе балансовой ответственности до ГРП-10, расположенного на территории предприятия.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок выполнения работ	30 кал. дней с момента заключения договора.
4.	Исходные данные	1. Технические условия ООО «СВГК» Т4-СА/22700-19 в части п. 1-7. (Приложение 1); 2. Акт границ ответственности ЗАО «СГК» - ООО «СВГК» от 08.07.2019 (Приложение 2); 3. Паспорт газопровода (Приложение 3).
5.	Объём работ	Работы должны предусматривать получение/выполнение: 1. Архитектурно-планировочного задания; 2. Геодезических изысканий; 3. Проектно-изыскательских работ (ПИР); 4. Проектно-изыскательских работ по электрохимической защите в случае подземной прокладке; 5. Согласования проекта со всеми требуемыми организациями; 6. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации;
6.	Особые условия	1. Наличие необходимой разрешительной документации на данный вид работ. 2. Совместно с Заказчиком на основе АПЗ и Геосъёмки осуществить выбор способа реконструкции участка газопровода исходя из критерия наиболее низкой стоимости СМР и владения; 3. Стоимость работ должна быть сформирована с учётом всех необходимых оплат гос.пошлин и услуг при согласовании со всеми требуемыми организациями.

Составил:
Инженер-энергетик ЗАО «СГК»



Кульков В.О.

Согласовано:
Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н.