


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Аветисян А.Э.

« 12 » 07 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВ/TEL 10 КВ**

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	В замен вышедшего из строя
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок поставки	На основании предложения выбранных поставщиков
4.	Список позиций к закупке	коммутационный модуль ISM15_LD_1(48) вакуумного выключателя ВВ/TEL ГК «Таврида Электрик» – 1 шт. Номинальное напряжение – 10 кВ; Номинальное ток отключения – 20 кА; Номинальный ток нагрузки – 1000 А. Паспорт вышедшего из строя выключателя см. в Приложении 1

Составил:


Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»



Емец Д. М.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н