

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
А.Э. АВETИСЯН
2023 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектирование . Проект здания ГПР лит.Ю

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Разработать проект нового одноэтажного здания газорегуляторного пункта (ГРП) на опасном производственном объекте (ОПО) «Сеть газопотребления ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»» предположительно из сэндвич панелей. Проектируемое здание должно отвечать действующим требованиям норм и правил эксплуатации газоиспользующего оборудования. При проектировании необходимо произвести расчет площади легкосбрасываемых ограждающих конструкций (ЛСК) здания ГРП. Проектом предусмотреть естественную вентиляцию здания – забор воздуха и вытяжка осуществляется через решетку в стенах и дефлектор в перекрытии. Категория проектируемого здания по взрывопожарной и пожарной безопасности – Общая категории для производственного здания «А». Степень огнестойкости – II; Класс опасности основного технологического оборудования располагаемого в проектируемом здании – III.
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	
10.	Особые условия	1. Опыт работы . 2. <i>Посещение объекта обязательно.</i>

Составил:

Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.