

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый
комбинат»
Сергеев К.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
2	Наименование	Закупка газового генератора
3	Технические характеристики и комплектация	<ol style="list-style-type: none">1. Мощность – от 10 до 15 кВт2. Напряжение 220 В3. Фазы – однофазный.4. Электростартер5. Время безостановочной работы неограниченно.6. Охлаждение жидкостное.7. Автомат ввода резерва.8. Автоконтроль работы генератора. <p>Комплектация.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Газовый двигатель с жидкостным охлаждением2. Радиатор охлаждения для работы в условиях температуры воздуха до +40С3. Блок автоматического ввода резерва (АВР)4. Электростартер, стартерная батарея, блок зарядки аккумулятора5. Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами6. Композитный баллон на 50 литров с комплектом для подключения к газогенератору.
4	Адрес поставки	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А
5	Период поставки	15 рабочих дней с момента заключения договора.
6	Условия оплаты	Обговариваются с Поставщиком индивидуально.
7	Назначение использования	Выработка электричества из сжиженного газа.

Главный специалист УПиОР

Директор по проектному и организационному развитию

 Думенко О.В.

 Бахмуров А.А.