

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

« 24 » 08 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 355 КВТ

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	Закупка для обеспечения резерва
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Поставщик	На конкурсной основе.
4.	Срок поставки	Согласно предложению победителя
5.	Технические характеристики	Электродвигатель ТМ ELDIN Ярославский электромашиностроительный завод А355MLC6У3, Напряжение 380/660 В ▲/У, Частота вращения 1000 об/мин, Класс изоляции F, Исполнение IM1001 – лапы. Габаритные размеры см. в приложении
6.	Порядок сдачи и приемки товаров	Товарно-транспортная накладная .Обязательно наличие сертификатов соответствия и разрешения на применение продукции на территории РФ. Наличие гарантийных обязательств. В стоимость необходимо включить доставку до склада заказчика: г. Самара, ул. Береговая 9. Рассматриваются аналоги при полном совпадении габаритных и присоединительных размеров, а так же электромеханических характеристик.

Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н.