

УТВЕРЖДАЮ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
АВETИСЯН А.Э.  
« 25 » 12 2018 Г.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение контакторов АВВ для компрессоров Ingersoll Rand R160I-A7,5

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	1. Обеспечение бесперебойной работы компрессоров гипсового производства.
2.	Поставщик	На конкурсной основе.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
4.	Сроки поставки	На основании предложения победителя.
5.	Технические характеристики	1. Контактор АВВ А185-30 напряжение питания катушки 110 В 50 Гц (либо его аналог АВВ АF190-30-11-13 заказной номер 1SFL487002R1311); 2. Контактор АВВ А 210-30 напряжение питания катушки 110 В 50 Гц (либо его аналог АВВ АF210-30-11 заказной номер 1SFL517001R7011)
6.	Количество к закупке на 2019 г.	1. 2 шт.; 2. 6 шт.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества. <b>Предпочтительные условия оплаты:</b> 30% - предоплаты, 30% - по готовности к отгрузке, 40% - в течении 30 календарных дней после поставки.

Составил:

Главный энергетик



Пименов Д. Н.

