

Утверждаю
Технический директор ЗАО «СГК»
А.Э. Аветисян
«14» 05 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «14» мая 2018 г.
На приобретение радиального вентилятора vmk 63 0355-hb 29 k:0,98
(шильд приложение №1) фильтра Scheuch (шильд приложение №2).
(участок сушки песка ПССС)**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Радиальный вентилятор эксплуатируется 9 лет. Изношен кожух (протёрся, ремонту не подлежит – тонкий металл), крыльчатка ремонтная. Для бесперебойной работы участка песка необходимо заменить на новый.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3.	Подрядная организация	Согласно результатов Тендера.
4.	Сроки начала и окончания работ	С момента заключения договора 60 рабочих дней.
5.	<u>Технические требования</u>	Комплектация: 1. Трёх фазный двигатель 15 кВт. 400 В 50 Гц номинальное число оборотов 2950 min ⁻¹ 2. Вибро опоры (гасители колебаний). 3. Радиальный вентилятор vmk63/ 4. Инспекционная крышка для вентилятора. 5. Компенсатор круглый NW 350 6. Компенсатор прямоугольный NW 350*280 7. Отводящий патрубок для конденсата 1"
6.	Порядок сдачи и приёмке результатов работ.	Товарно- транспортная накладная, сертификат, паспорт.

Разработал:


Гусинский А.А.

Согласовано:

Главный энергетик

 Бельсков К.А.

Начальник энергоцеха

 Емец Д.М.