

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

2015г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

Выполнение работ по ремонту вентиляции здания Отделения сушильного барабана №3 и демпферного отделения ГП ЗАО «СГК».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Данное техническое задание на проведение СМР, с использованием материала подрячика по ремонту вентиляции здания Отделения сушильного барабана №3 и демпферного отделения ГП ЗАО «СГК», на основании рабочей документации ООО «Интерстрой», раздел «Вентиляция» 26/20-ОВ.
2.	Место производства работ	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9, гипсовое производство.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Подрядная организация	На конкурсной основе
6.	Сроки начала и окончания работ	С момента заключения Договора 30 календарных дней.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
8.	Спецификация оборудования	Рассматривается по предложению участников конкурса
9.	Выполняемые работы	Предусмотреть: 1. Алгоритм автоматического управления воздушными заслонками, согласованный с заказчиком. 2. Возможность ручного управления заслонками в аварийном режиме. 3. Материалы и оборудование приобретает подрядчиком. 4. Пуско-наладочные работы с выходом на оптимальный режим в течении не менее 72 часов. 5. Сдачу СМР, с материалами и оборудованием, автоматикой «под ключ».
10	Конструктивное исполнение	Рассматривается по предложению участников конкурса
11	Особые условия	СМР выполняются в соответствии с действующим Российским законодательством, нормами и правилами.

Приложение №1: Рабочая документация, от ООО «ИНТЕРСТРОЙ» в электронном виде, раздел «Вентиляция», 26/20-ОВ.

Составил:

Главный энергетик  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Горохов А.Б.

Согласовано:

Начальник отдела развития  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Цветков А.Г.  
*Борисевич С.И.*

Начальник отдела недвижимости  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Лепилин А.Г.

Технический директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.