



Общество с ограниченной ответственностью

«АРТА-М»

ИНН 6316074320/КПП 631601001 р/с 40702810500020000274

ООО «ЗЕМСКИЙ БАНК» г. Сызрань

Кор/с 30101810922023601811 БИК 043601811,

Юр. Адрес: 443110, Самарская область, г. Самара,

ул. Ново-Садовая, д. 13, тел. 8 (927) 001-35-95

e-mail: arta-m@bk.ru

Исх. № 066 от 17.07.2024 г.

Руководителю стратегических  
инвестиционных проектов  
Шутову М.Н.

**Уважаемый Марк Николаевич!**

В рамках разработки рабочей документации по объекту «Новая линия смешивания», в связи с отсутствием в продаже проката, предложенного в разделе 02-05/22-КМ, согласовываем следующие замены:

- двутавры горячекатаные 40К8 по ГОСТ 57837-207 из стали С345 на двутавры сварные (31×358/50×372/12000) из стали С345 по ТУ 2511-001-65055650-2023 «Балки стальные двутавровые для строительных конструкций» при условии обеспечения толщины стенки не менее 31мм;

- двутавры горячекатаные 70Ш8 по ГОСТ 57837-2017 из стали С345 на двутавры сварные (40×650/65×317/12000) из стали С345 по ТУ 2511-001-65055650-2023 «Балки стальные двутавровые для строительных конструкций».

Директор ООО «АРТА-М» \_\_\_\_\_



/ Гвоздев Е.С./