



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

443010, г. Самара, ул. Л. Толстого, 18а, строение 7, тел. 8 (846) 340-61-61, факс 8 (846) 310-65-28
ИНН 6314012801, КПП 631501001 www.svgk.ru, e-mail: svgc@svgk.ru

"17" января 2023 г.

г. Самара

№ 006

На № _____ от _____

Главному энергетiku
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Пименову Д.Н.
Самарская обл. г. Самара,
ул. Береговая, д.9
тел. +7 (927) 654-09-70

На заявление №15-03/006 от «16» декабря 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на замену (реконструкцию) узла измерения расхода газа

Замену (реконструкцию) узла измерения расхода газа (УИРГ) Turbo Flow-GFG, установленного на объекте ГРП на вводе газа по адресу: г. Самара, ул. Береговая, 9 на УИРГ: ИРВИС-Ультра-Пп-16-150-ГПТ или аналогичный по техническим параметрам при следующих условиях:

1. УИРГ должен отвечать требованиям «Правил учета газа», утв. Приказом Министерства Энергетики РФ от 30.12.2013 г. № 961, Федерального закона от 26.08.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», иных действующих нормативных актов.
2. Средства измерения, входящие в состав УИРГ, должны быть внесены в государственной реестр средств измерений РФ и иметь действующее свидетельство о поверке
3. Техническая эксплуатация узла измерений, газопроводов и газонепользующего оборудования должна быть обеспечена в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в том числе до введения УИРГ в эксплуатацию должна быть проведена проверка реализации методики измерений.

Срок действия – 3 года.

Заместитель директора
по реализации услуг

Л.Н. Горбунова

Исп.: Петрова К.А.
ул. Малоярославская, 90
т. 8(846) 268-01-12