


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

« 13 » 03 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОСТАВКУ ДЫМОСОСА ДН 12,5

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	Необходимость замены на линии производства Г5Б2
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок поставки	На основании предложения выбранных поставщиков
4.	Список позиций к закупке	<p>1. Дымосос ДН 12,5 левого вращения 90° в сборе с электродвигателем 75 кВт 1500 об/мин типа 250 S4.</p>  <p>Температура перемещаемой среды до + 200 °С Конструктивное исполнение: Рабочее колесо дымососа расположено непосредственно на валу электродвигателя</p> <p>Материал корпуса и рабочего колеса – углеродистая сталь Климатическое исполнение У2</p> <p>2. Осевого направляющий аппарат к поставляемому дымососу ДН 12,5</p>
5.	Особые условия	<p>1. В стоимость КП необходимо включить доставку до заказчика по адресу: 443052 г. Самара, ул. Береговая, д. 9.</p> <p>2. При формировании КП обязательно приложение чертежей/эскизов предлагаемых к поставке изделий.</p> <p>3. Заполнение заказчиком опросного листа производителя при необходимости.</p>

6.	Желаемые условия оплаты	100 % отсрочка платежа в течении 30 календарных дней после поставки.

Составил:

Инженер по вентиляции ЗАО «СГК»



Рябов Н. А.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н