

УТВЕРЖДАЮ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
АВETИСЯН А.Э.  
«25» /01/ 2019

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение контакторов АВВ для компрессоров Ingersoll Rand R160I-A7,5

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	1. Обеспечение бесперебойной работы компрессоров гипсового производства.
2.	Поставщик	На конкурсной основе.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
4.	Сроки поставки	На основании предложения победителя.
5.	Технические характеристики	1. Контактор АВВ AF190-30-11-13 заказной номер 1SFL487002R1311 напряжение питания катушки 100-250 В 50/60 Гц, 100-250 В DC ; 2. Контактор АВВ AF265-30-11-13 заказной номер 1SFL547002R1311 напряжение питания катушки 100-250 В 50/60 Гц, 100-250 В DC ;
6.	Количество к закупке на 2019 г.	1. 2 шт.; 2. 6 шт.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества.

Составил:

Главный энергетик



Пименов Д. Н.