


**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»  
  
К.И. Сергеев.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Техническое задание на выполнение работ**  
по закупке и установки емкости для дизельного топлива в 2020 году.

№	Перечень основных данных и требований.	Основные данные и требования.
1.	Основание для производства работ.	Замена топливной емкости на АЗС
2.	Место производства работ.	Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, 9А
3.	Заказчик.	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
4.	Основные технико-экономические показатели работ.	<p><b>1. Условия поставки.</b> Контейнерная АЗС (Мини АЗС)</p> <p><b>2. Прочие технические характеристики</b> <b>2.1 РЕЗЕРВУАР</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Резервуар горизонтальный стальной, общий объем резервуара <b>10 м3</b></li><li>- Количество камер резервуара (внутренних резервуаров) <b>1 шт.</b></li><li>- Количество стенок резервуара <b>одностенный</b></li><li>- Толщина стенок резервуаров: внутренних/наружных не менее <b>4-5 мм.</b></li><li>- Материал резервуара, трубопроводов и комплектующих <b>Сталь</b></li><li>- Покрытие резервуара: грунт, высокопрочная эмаль</li><li>- Площадка обслуживания: [с ограждением и лестницей для подъема на площадку обслуживания, опоры, строповочный рым.]</li><li>- Метизы <b>оцинкованные.</b></li><li>- Стенки контейнера <b>профилированный лист</b></li></ul> <p><b>2.2 ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Топливораздаточная станция <b>1 шт.</b></li><li>- Номинальный расход топлива не менее <b>50 л/мин.</b></li><li>- Тип гидравлики <b>Всасывающая</b></li><li>- Длина рукава <b>4 м</b></li></ul> <p><b>2.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Технологическая крышка <b>1 шт.</b></li><li>- Горловина с заливным люком <b>1 шт.</b></li><li>- Линия выдачи: <i>Запорный вентиль, огнепреградитель, приемным клапаном.</i> <b>1 шт.</b></li></ul>