


**Утверждаю:**  
Технический директор ЗАО «СГК»  
  
А.Э. Аветисян  
« 6 » 19 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «6» сентября 2018 г.  
На приобретение утеплителя и кожуха защиты утеплителя на новое  
воздушное отопление АБК.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Для нового участка теплотрассы АБК (инв. №215) которая будет проложена надземным путём необходимо закупить цилиндры теплоизоляционные фольгированные на трубу Ø57 мм. и толщиной теплоизоляционного слоя 100 мм., а также кожух из оцинкованной стали. Необходимо следующее количество материалов: - цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 100-1000.100.057 фольгированные - 220 м., - отводы базальтовые 90-100.100.057 фольгированные - 20 шт., - кожух Д265 L 1250 – 220 м; - отвод 90° Д265 ст. 0,5 – 20 шт.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3.	Подрядная организация	На конкурсной основе
4.	Сроки начала и окончания работ	Согласно договора.
5.	Согласование проектной документации	В установленном порядке
6.	Порядок сдачи и приёмки.	Товарно-транспортная накладная.

Разработал:

Ведущий инженер по ППР

  
А.А. Гусинский

Согласовано:

Главный энеогетик

  
Д.Н. Пименов