

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

«17» 03 2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЕТЕЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ СОСУДОВ РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
на 2020 г.**

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	Выполнение ППР оборудования и аварийных ремонтов
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок исполнения работ	На основании согласованного графика обслуживания и при возникновении аварийных ситуаций в течении года
4.	Исходные данные	<ol style="list-style-type: none">1. Техническое обслуживание и ремонт газопотребляющего оборудования и сетей газопотребления и газораспределения согласно приложению №1.2. Техническое обслуживание и ремонт сосудов работающих под давлением согласно приложению №2.3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и трубопроводов подачи воды на технологические и хоз.нужды, а так же сантехнических приборов согласно приложению №3.4. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и трубопроводов теплоснабжения согласно приложению № 4.5. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и трубопроводов пароснабжения (пар перегретый до 250 °С) согласно приложению № 5. <p>Копии паспортов и РЭ на оборудование выдаются при посещении объекта.</p>
5.	Особые условия	<p>Обязательно наличие у персонала аттестации в соответствующих областях промышленной безопасности (сети газораспределения, газопотребления, сосуды работающие под давлением, тепловые энергоустановки и трубопроводы).</p> <p>Для быстрого реагирования на аварийные остановки оборудования необходима организация дежурной группы на территории ЗАО «СГК» в круглосуточном режиме (либо реагирование в течении 1 часа с момента остановки).</p>

Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н