

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»



СЕРГЕЕВ К.И.

2015 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО (РЕФРИЖИРАТОРНОГО) ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Закупка холодильного осушителя сжатого воздуха г. Самара ул. Береговая, 9А
2.	Место производства работ	На территории ЗАО «СГК»
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Подрядная организация	На конкурсной основе
5	Сроки окончания работ	30 календарных дней
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Качество оборудования и материалов должно быть подтверждено сертификатами и/или иными подобными документами, заверенные продавцом копии которых необходимо предоставить ЗАКАЗЧИКУ
7	Оборудование приобретаемое подрядчиком	Холодильный осушитель сжатого воздуха
8	Перечень работ	Доставка оборудования до заказчика.
9	Особые условия	1. Рабочее давление не менее 7 бар 2. Производительность не менее 18 м ³ /мин 3. Питание 380\3\50 4. Присоединение воздуха 3>> 5. Охлаждение воздушное 6. Точка росы: +3 7. Класс подготовки сжатого воздуха не ниже 4 по содержанию влаги

Разработал:
Инженер по вентиляции

Макаров П.Н.

Согласовано:

Главный энергетик

Технический директор

Горохов А.Б.

Аветисян А.Э.