

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« _____ » _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, прокладка кабельной линии электропитания 0,4 кВ.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Строительство модульной паровой котельной
2	Место производства работ	Площадка перед Нежилым зданием (Помольное отделение) А4 – инв.№1461 Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 20 календарных дней с момента начала работ (не позднее 30 ноября 2021г).
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, прокладка кабельной линии электропитания 0,4 кВ
8	Давальческий материал	-
9	Технические требования	1. Выполнение работ по проекту электроснабжения ООО «Дим-Серт». 2. Оформление протокола испытания кабельной линии после прокладки в объеме Подрядчика. 3. Обязательно оформление подрядчиком наряда-допуска при работе в помещении распределительного устройства 0,4 кВ при прокладке и подключению кабеля. 4. Гарантия на работы не менее 36 месяцев.
10	Особые условия	Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:

Рук. СИП

Главный энергетик



Цветков А.Г.

03.11.2021г

Пименов Д. Н.